



Coordenadoria de Compras &lt;coordenadoria.compras@gmail.com&gt;

**PE 62/2022 - Pedido de Esclarecimento - OP28462**

2 mensagens

**Jozeilton Costa** <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>

23 de maio de 2022 09:41

Para: "edital@barramansa.rj.gov.br" &lt;edital@barramansa.rj.gov.br&gt;, "coordenadoria.compras@gmail.com" &lt;coordenadoria.compras@gmail.com&gt;

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAAN Quadra 01 lote 995 - Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos pelas razões a seguir:

No Anexo I - Termo de Referência, item 04, pede aparelho de ar-condicionado 12.000 BTU/h, ciclo frio, com vazão de ar 460m<sup>3</sup>/h, potência 126W, voltagem 110v.

Por não haver variedade de modelo com voltagem 110v e nenhum modelo que atenda a potência de 126W, e uma pesquisa aos principais fabricante pode comprovar isso.

Para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado, evitando restrição de modelo e/ou fabricantes, visando a isonomia do processo e oferta de maior variedade de modelos, entendemos que serão aceitos modelo do tipo Split Hi-Wall 12.000 BTU/h, Ciclo frio, vazão de ar mínima de 500m<sup>3</sup>/h, potência aproximada 1090W, controle remoto sem fio, compressor rotativo, classe energética "A", 220v.

Nosso entendimento está correto?

**mtec** **Jozeilton Costa** **micro**  
Captador de Edital **tecnic**

+55 61 3698-9956  
[microtecnica.com.br](http://microtecnica.com.br)

f @ in

**Coordenadoria de Compras** <coordenadoria.compras@gmail.com>  
Para: Engenharia SMMU <engenhariasmmu@gmail.com>

23 de maio de 2022 09:48

Bom dia Nohaly

segue os esclarecimento da empresa

Att

Isadora Santos

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

--

Coordenadoria de Compras e Licitações

**PMBM - Prefeitura Municipal de Barra Mansa**

(24) 2106-3411





Coordenadoria de Compras &lt;coordenadoria.compras@gmail.com&gt;

---

**PE 62/2022 - Pedido de Esclarecimento - OP28462**

---

**Coordenadoria de Compras** <coordenadoria.compras@gmail.com>

23 de maio de 2022 13:01

Para: Jozeilton Costa &lt;jozeilton.costa@microtecnica.com.br&gt;

Prezado, encaminhamos o esclarecimento ao Setor Solicitante, onde manifestaram o seguinte:

Boa tarde.

Por favor, manter o edital conforme Termo de referência. Por haver no mercado as especificações mencionadas.

Cristina

Ressalta-se ainda que o esclarecimento foi apresentado a técnicos de manutenção neste município que afirmaram haver modelos previstos no edital, Atenciosamente, Isadora Breves

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]