



Coordenadoria de Compras &lt;coordenadoria.compras@gmail.com&gt;

**QUESTIONAMENTO 2/ BARRA MANSA-RJ PE 222-2022**

4 mensagens

**Elétrica Radiante** <ele.radiante@gmail.com>  
Para: coordenadoria.compras@gmail.com, edital@barramansa.rj.gov.br

5 de janeiro de 2023 às 14:42

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Senhores(as),  
Na condição de representante da empresa ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI, cadastrada no CNPJ sob o n.º 15.984.883/0001-99, venho através deste, solicitar informação referente ao acima citado:

Solicito esclarecimento sobre a quantidade de cabos a serem fornecidos e instalados, quando se verifica a quantidade de cabos pelo tamanho dos braços, observamos que foi deixado uma margem de aproximadamente 25 cm por braço, isso se levarmos em conta que se deve trocar todos os cabos a cada troca de braço ou luminária LED, nossa interpretação está correta? Poderiam nos esclarecer sobre a memória de cálculo usada para definição do mesmo?

Att.

**Elétrica Radiante****CNPJ: 15.984.883/0001-99**

Goiânia, Brasil

Telefone: + 55 62 3921-6599

Ramal: 286

e-mail: ele.radiante@gmail.com

**Coordenadoria de Compras** <coordenadoria.compras@gmail.com>  
Para: marcos-felipe-97@outlook.com, Engenharia SMMU <engenhariasmmu@gmail.com>

5 de janeiro de 2023 às 14:58

Boa tarde,  
Segue o esclarecimento da empresa  
Att  
Isadora Santos  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

--

Coordenadoria de Compras e Licitações

**PMBM - Prefeitura Municipal de Barra Mansa**

(24) 2106-3411



**Marcos Felipe** <marcos-felipe-97@outlook.com>  
Para: Coordenadoria de Compras <coordenadoria.compras@gmail.com>

5 de janeiro de 2023 às 16:53

Em relação a memória de calculo usada para a definição da metragem, foi considerado uma margem de 26 cm<sup>2</sup> por braço, com acréscimo de 30cm que geralmente é o tamanho do cabo que vem anexado a luminária de LED, tornando assim uma média de margem de 50cm<sup>2</sup> de cabo para interligação entre a rede e a carga, Considerando assim que a metragem solicitada será suficiente para a realização dos serviços. E como complemento temos uma porcentagem de no mínimo 10% relacionado aos locais que não será necessário a troca de cabo para alimentação, pelo fato de ter sido realizado a manutenção recentemente.

Enviado do Email para Windows

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Coordenadoria de Compras** <coordenadoria.compras@gmail.com>  
Para: Elétrica Radiante <ele.radiante@gmail.com>

5 de janeiro de 2023 às 16:57

Boa tarde,  
Segue a resposta da Secretaria Municipal de |Manutenção Urbana  
[Texto das mensagens anteriores oculto]