

LISTA DE MATERIAL		OBRA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Leonisio Socrates	FOLHA: 1
ENDEREÇO: Rua Demócrito de Souza Pinto, nº80 - Centro			
PROPRIETÁRIO: PMBM			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTID.	UN
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
A	PONTOS DE ILUMINAÇÃO, COMANDO E TOMADAS		
01	Pto 60va	62,0	un
02	Pto 100va	114,0	un
B	INTERRUPTORES:		
03	Simples uma seção conjugado com tomada universal 3 pinos.	6,0	un
04	Simples uma seção	24,0	un
05	Duas seções	23,0	un
06	Duas seções conjugada com tomada universal 3 pinos.	1,0	un
07	Three way	8,0	un
08	Tomada universal de embutir, 3 Pinos (2P+T):		
	250v - 10 A	148,0	un
09	Ponto de p/ aparelho de ar condicionado. (split):		
	250v - 20 A	40,0	un
10	DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS :		
	20 A - unipolar	30,0	un
	32 A - unipolar	2,0	un
	16 A - bipolar	3,0	un
	20 A - bipolar	35,0	un
	25 A - bipolar	2,0	un
	40 A - tripolar	2,0	un
	63 A - tripolar	2,0	un
	80 A - tripolar	4,0	un
	200 A - tripolar	1,0	un
	40 A-4Ø - tripolar/ IDR-30mA	1,0	un
	63 A-4Ø - tripolar/ IDR-30mA	1,0	un
	80 A-4Ø - tripolar/ IDR-30mA	2,0	un
	DPS 40ka - 175v	4,0	un
11	Quadro de distribuição de embutir para 18 disjuntores unipolares, com barramento completo e proteção tripolar.	1,0	un
12	Quadro de distribuição de embutir para 24 disjuntores unipolares, com barramento completo e proteção tripolar.	1,0	un
13	Quadro de distribuição de embutir para 48 disjuntores unipolares, com barramento completo e proteção tripolar.	2,0	un
14	Quadro de distribuição de embutir para 6 disjuntores tripolares, com barramento completo de 200 A, proteção tripolar . (QGBT)	1,0	un
15	Cabo de cobre com revestimento termoplástico,70°C -750v:		
	# 95,0mm²	50,0	m
	# 25,0mm²	20,0	m